

BRG, 31. 10. 2016

Sokółka, 2016.10.28

HK.4410. 17.2016

WPEŁNIŁO  
Kancelaria ogólna  
Urząd Miejski w Działymie Białostockiej

2817 31. 10. 2016

ilość załączników  
podpis: *Marcin*

Wodociągi Podlaski sp. z o. o  
ul. Elewatorska 31  
15 -620 Białystok

## DECYZJA Nr 16 /D-wz/HK/16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce działając na podstawie art.12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.1412, poz. 1165 ), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 139) , § 3 ust.1 pkt. 1 i § 17 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), oraz na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, 996) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: Nr 2448/10/2016//M/1 – Nr 2447/10/2016/M/1 z dnia 26.10.2014 r. z badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 24.10.2016 r. ze stacji uzdatniania wody wodociągu w Zwierzyńcu Wielkim oraz mieszkaniu prywatnym w Zwierzyńcu Małym,

1. stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli,
2. nakazuje doprowadzenie wody w wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 3 A w/w rozporządzenia,
3. bezzwłoczne poinformowanie mieszkańców miejscowości: Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały, Kudarewsczyzna, Małowista Sadek, Trzyrzeczki, Hamulka, Chmilówka, Chmielniki, Domuraty o możliwości korzystania z wody do spożycia po uprzednim jej przegotowaniu.

Decyzji na podstawie art. 108 KPA w związku z przepisem art.. 27 ust. 2 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

### Uzasadnienie.

Na podstawie wykonanych badań mikrobiologicznych próbek wody oznaczonych kodami Nr 2448/10/2016//M/1 – Nr 2447/10/2016/M/1 pobranych do badania dnia 24.10.2016 r. z hydroforni w Zwierzyńcu Wielkim (woda podawana do sieci) oraz mieszkaniu prywatnym w Zwierzyńcu Małym (woda z sieci), stwierdzono że w/w woda zawiera bakterie grupy coli w liczbie odpowiednio 4 niepewność wyniku (1 do 11) i 5 niepewność wyniku (2 do 12) kolonii w 100 ml wody.

W związku z tym woda nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 3 A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1989, w którym nie dopuszcza się obecności bakterii grupy coli w 100 ml wody.

Wobec powyższego, po analizie ryzyka zdrowotnego i w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz nakazał podjęcie działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w załączniku nr 3 A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), wraz z określeniem terminu ich realizacji.

Zniesienie warunku przygotowywania wody może nastąpić po przeprowadzeniu dodatkowych badań wody potwierdzającej jej dobrą jakość, zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce postanowił jak wyżej.

### **Pouczenie**

W wypadku niezastosowania się do powyższego zarządzenia zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r., poz.599, poz. 868, poz. 1228, poz. 1244)

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SOKÓLCE  
*Antoni Czaplejewicz*

#### W załączeniu:

kserokopie sprawozdań z badania wody:

**Nr 2448/10/2016//M/1 – Nr 2447/10/2-16/M/1 z dnia 26.10.2014 r.**

#### Do wiadomości:

1. Pan Romuald Gromacki – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
2. Pan Michał Grzegorz Matyskiel – Burmistrz Suchowoli, ul. Plac Kościuszki 5, 16 -160 Suchowola
3. CENTROKOM sp. z o. o w Suchowoli ul. Goniądzka 58,26-150 Suchowola
4. a/a