

HK.4410.17.2016

Wodociągi Podlaskie sp. z o. o
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

Decyzja Nr 204 /Du-wz/HK/2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce działając na podstawie art.12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz.1412, poz. 1165), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) , § 3 ust.1 pkt. 1 i § 17 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), oraz na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, 996)

umarza postępowanie w sprawie stwierdzenia bakterii grupy coli w wodzie do spożycia przez ludzi pobranej do badania w dniu 24.10.2016 r. z wodociągu w Zwierzyńcu Wielkim (hydrofornia, oraz mieszkanie prywatne w Zwierzyńcu Małym) - sprawozdania nr 2448/10/2016//M/1 – nr 2447/10/2016/M/1 z dnia 26.10.2016 r.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ ponowne badanie bakteriologiczne próbki wody pobranej w dniu 2016.11.02 w ramach nadzoru sanitarnego z **wodociągu w Zwierzyńcu Wielkim (hydrofornia, oraz mieszkanie prywatne w Zwierzyńcu Małym) - sprawozdanie nr LM.9051.2077.2016.7664.2415 – nr LM.9051.2077.2016.7665.2416 z dnia 07.11.2016 r.**, nie wykazało obecności bakterii grupy coli.

W związku z tym woda odpowiada pod względem bakteriologicznym wymaganiom określonym w załączniku nr 3 A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKÓLCE

Antoni Czaplejewicz

W załączeniu:

kserokopie sprawozdań z badania wody:

nr LM.9051.2077.2016.7664.2415 – nr LM.9051.2077.2016.7665.2416 z dnia 07.11.2016 r.

Do wiadomości:

- 1.Pan Romuald Gromacki – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, ul. Solidarności 1,
16-200 Dąbrowa Białostocka
- 2.Pan Michał Grzegorz Matyskiel – Burmistrz Suchowoli, ul. Plac Kościuszki 5, 16 -160 Suchowola
3. CENTROKOM sp. z o. o w Suchowoli ul. Goniądzka 58,26-150 Suchowola
4. a/a

Załącznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 3 Data obowiązywania 01.04.2016



AB 311

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Dział Laboratoryjny 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8			
tel: 85 732 60 11	Fax: 85 740 48 99	email: sekretariat@wsse.bialystok.pl	
Sprawozdanie Nr	LM.9051.2077.2016.7664.2415	z badań wody	
Białystok, dnia 2016-11-07			
	Strona	Stron	
	1	1	

Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. 1-go Maja 13 A

Próbki dostarczył: pracownik PSSE w Sokółce

Data/Godzina przyjęcia próbek do badań 2016-11-02 / 11:00

Opis próbki:

Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr 78/HK/2011P/16

zawierającym dane:

-nazwa urządzenia lub źródła wody: Wodociąg w Zwierzyncu Wielkim


-data/godzina pobrania próbki 2016-11-02 / 08:20

-Próbkę pobrał: pracownik PSSE w Sokółce

zgodnie z PP/HK-01

Stan próbki bez zastrzeżeń

Data wykonania badań: 2016-11-02 + 2016-11-03



Kod próbki	7664/2415/LM/N/16		
Miejsce pobrania próbki	Zwierzyniec Wielki, hydrofornia - pobrano z kranu przy umywalce		
Rodzaj wody	woda przeznaczona do spożycia		
Rodzaj próbki	Jednorazowa		
WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH			
Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza	Wynik badania	
Liczba bakterii grupy coli (Jtk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12	0	0
Liczba bakterii Escherichia coli (Jtk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12	0	0
Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) (Jtk) w 100 ml wody	Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015r poz. 1989)	-	0
Liczba paciorkowców kałowych (Enterokoki) (Jtk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	-	0
Ogólna liczba mikroorganizmów (Jtk) w (22±2) °C po 72h w 1 ml wody	PN-EN ISO 6222:2004	-	**
Ogólna liczba mikroorganizmów (Jtk) w (36±2) °C po 48h w 1 ml wody	PN-EN ISO 6222:2004	-	-

Próbka w ramach planu badania jakości wody na rok 2016

** Wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz. 1989)

**Parametr w w/w rozporządzeniu z określeniem "Bez nieprawidłowych zmian"

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki

Bez pisemnej zgody WSSE w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbki.

Autoryzacja

DZIAŁ SANITARNY I EPIDEMIOLOGICZNY

Urszula Tomaszewska

Załącznik nr 18 do PO-02/TR-02 wyd 3 Data obowiązywania 01.04.2016



AB.311

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Białymstoku, Dział Laboratoryjny 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8			
tel: 85 732 60 11		Fax: 85 740 48 99	
email: sekretariat@wsse.bialystok.pl			
Sprawozdanie Nr	LM.9051.2077.2016.7665.2416	z badań wody	
Białystok, dnia	2016-11-07		
Strona	1	Stron	1

Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. 1-go Maja 13 A

Próbki dostarczył: pracownik PSSE w Sokółce
 Data/Godzina przyjęcia próbek do badań: 2016-11-02 / 11:00
 Opis próbek:
 Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr 7B/HK/2011P/16
 -nazwa urządzenia lub źródła wody: Wodociąg w Zwierzyncu Wielkim
 -data/godzina pobrania próbki: 2016-11-02 / 09:10
 -Próbkę pobrał: pracownik PSSE w Sokółce
 Stan próbki bez zastrzeżeń
 Data wykonania badań: 2016-11-02 ÷ 2016-11-03

zawierającym dane:

zgodnie z PP/HK-01



Kod próbki		7665/2416/LM/N/16	
Miejsce pobrania próbki		Zwierzyniec Mały 7, mieszkanie prywatne, Piotr Chmiel, kran przy zlewie w kuchni	
Rodzaj wody		woda przeznaczona do spożycia	
Rodzaj próbki		Jednorazowa	
WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH			
Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza	Wynik badania	
Liczba bakterii grupy coli (jtk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12	0	0
Liczba bakterii Escherichia coli (jtk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12	0	0
Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) (jtk) w 100 ml wody	Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015r poz. 1989)	-	0
Liczba paciorkowców kałowych (Enterokoki) (jtk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	-	0
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) w (22±2) °C po 72h w 1 ml wody	PN-EN ISO 6222:2004	-	**
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) w (36±2) °C po 48h w 1 ml wody	PN-EN ISO 6222:2004	-	-

Próbka w ramach planu badania jakości wody na rok 2016

* Wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz. 1989)
 **Parametr w w/w rozporządzeniu z określeniem "Bez nieprawidłowych zmian"

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
 Bez pisemnej zgody WSSE w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
 Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.

Autoryzacja

Grzegorz Tomaszewski
Grzegorz Tomaszewski