



OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)¹, § 17 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), po przeanalizowaniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej z hydroforni i sieci wodociągu w Zwierzyncu Wielkim w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu Wodociągi Podlaskie sp. z o. o w Białymstoku

Lp	Numer sprawozdania z badań próbki wody	Data poboru próbki wody	Miejsce poboru próbki wody	Zakres badań	Kwestionowane parametry/działania naprawcze	Ocena jakości wody na dzień 24.10.2017 r.
1.	Sprawozdanie z badań nr 404849/17/SOK z dnia 13.10.2017 r.	02.10.2017 r	Zwierzyniec Wielki - hydrofornia	MK*	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
2.	Sprawozdanie z badań nr 404848/17/SOK z dnia 13.10.2017 r.	02.10.2017 r	Zwierzyniec Mały – mieszkanie prywatne	MK*	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce monitorował jakość wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej w stałym, ustalonym punkcie poboru zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem poboru próbek wody na rok 2017. Zakres wykonanych badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizykochemiczny wody w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) .

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę 990 mieszkańców miejscowości: Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały, Kudarewuszczyna, Małowista, Sadek, Trzyrzeczki, Hamulka, Chmielniki, Chmielówka, Domuraty produkując około 133,7 m³ wody/d.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.

Ocenę niniejszą przekazuje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKÓLCE

Jadwiga Bieniusiewicz

Otrzymują :

1. Wodociągi Podlaskie sp. z o. o ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok,
2. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
- 3.a/a

* MK (monitoring kontrolny) – mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna, zapach, smak, jon amonowy , bakterie grupy coli, E. coli

¹zmiana: Dz. U z 2017 r., poz. 1566